

## **Zakres czynności serwisowych przy wykonywaniu corocznego przeglądu gaśnic pod zmiennym ciśnieniem (typu „z”)**

1. Przed przystąpieniem do czynności serwisowych należy najpierw zidentyfikować gaśnicę sprawdzając trwale oznakowania na zbiorniku i porównując je z danymi z etykiety gaśnicy.

Następnie należy wykonać następujące czynności:

2. Sprawdzić ogólny stan techniczny gaśnicy:

- stan zabezpieczeń gaśnicy (plomba, zawleczka),
- stan zbiornika,
- czytelność etykiety,
- stan zaworu,

3. Rozkręcić gaśnicę, a następnie:

- zważyć ładunek, a jego wartość odnotować na ładunku (waga brutto, data ważenia);
- sprawdzić stan uszczelnień, zakonserwować za pomocą oleju metylosilikonowego;
- sprawdzić stan połączeń gwintowych;
- sprawdzić działanie zbijaka

4. Sprawdzić stan i ilość proszku gaśniczego.

5. Potwierdzić wykonanie czynności za pomocą kontrolki serwisowej naklejanej na gaśnicę.

Kontrolka serwisowa powinna posiadać następujące dane:

- nazwa i adres zakładu serwisowego,
- nazwisko i imię konserwatora,
- data wykonania przeglądu (miesiąc / rok),
- data wykonanie naprawy (miesiąc / rok),
- data następnego badania (miesiąc / rok).

Przyklejając kontrolkę serwisową Autoryzowany Zakład Serwisowy potwierdza, że gaśnica jest sprawna technicznie i funkcjonalnie, oraz że spełnia wymagania odpowiednich norm (wymienionych na etykiecie gaśnicy).